

# Information – Qualité de l'eau

## Qualité de l'eau potable en 2024 – Commune de Montanaire, réseau de distribution de Martherenges.

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

### Provenance

L'eau alimentant le réseau de Martherenges provient de la source du Nochet.

### Traitement

L'eau distribuée n'est pas traitée.

### Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée comporte minimum 2 prélèvements par année effectués par notre service des eaux.

### Bactériologie

Aucun dépassement des valeurs maximales n'a été observé concernant les analyses microbiologiques.

### Paramètres physico-chimiques

Un métabolite du fongicide chlorothalonil a été décelé, la Municipalité va surveiller dans le cadre de son autocontrôle l'évolution de cette valeur et étudier les solutions applicables pour l'avenir.

**Dureté totale** : 27 f, soit une eau dure

<b>Température moyenne</b>	17.1°C	<b>pH</b>	7.6
<b>Calcium</b>	71.1 mg/l	<b>Chlorures</b>	6.2 mg/l
<b>Magnésium</b>	22.6 mg/l	<b>Nitrates</b>	12 mg/l
<b>Sodium</b>	4.79 mg/l	<b>Sulfates</b>	17 mg/l
<b>Métabolites du chlorothalonil R 471811</b>	0.19 µg/L	<b>Métabolites du chlorothalonil R 417888</b>	0.047 µg/L

**Remarques :**

### Informations utiles

En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition :

[voirie@montanaire.ch](mailto:voirie@montanaire.ch)

[m.rosset@montanaire.ch](mailto:m.rosset@montanaire.ch)

En cas de problèmes, fuites ou accidents, le service de piquet est atteignable au :  
**021 905 34 06**